



x. Bygningsdelsbeskrivelser

Idet der findes 2 former for udbud – Privat udbud, og offentligt udbud (EU udbud) har vi fundet det relevant at give vores bud på materialebeskrivelser.

Ved privat udbud er det simpelt – her skrives det pågældende varemærke (handelsnavn).

Ved EU udbud = offentligt byggeri, eller offentligt støttet byggeri med beløb over 3 mill. kr. skal i EU udbud, og vi citerer fra (Bliv klogere på EU-udbud):

”Udbudsmaterialet må som altovervejende udgangspunkt ikke indeholde krav om eller henvisninger til bestemte varemærker, fabrikater og lignende, da det kan give bestemte tilbudsgivere en fordel”.

Vores bud på beskrivelse af en renoveringsbinder (**MURLOCK® skalmursbinder type II**) anvendt i eksempelvis en teglvæg.

Materiale	Austenitisk rustfrit stål.
Type	Skal være type ”ledede murbindere” der skal kunne optage horisontale bevægelser i murværket, bestående af en vægdel og en ”U-bøjle binder”.
Diameter	Minimum 4,0 mm.
Eksponeringsklasse	MX4 (U-bøjle binder).
Elasticitetsmodul	170.000 MPa.
Flydespænding	Minimum 850 MPa.
Trækforankring i mørtel	Minimum 1,6 kN i mørteltype MC2,5.
Trækforankring i bagvæg	Minimum 1,0 kN i beton B25. Minimum 1,0 kN i tegl (regningsmæssigt).

Skive 27. oktober 2014 (ver.2).

Ansvarlig tekniker: Ejvind Sørensen
(Bygningskonstruktør BTH)