



x. Bygningsdelsbeskrivelser

Idet der findes 2 former for udbud – Privat udbud, og offentligt udbud (EU udbud) har vi fundet det relevant at give vores bud på materialebeskrivelser.

Ved privat udbud er det simpelt – her skrives det pågældende varemærke (handelsnavn).

Ved EU udbud = offentligt byggeri, eller offentligt støttet byggeri med beløb over 3 mill. kr. skal i EU udbud, og vi citerer fra (Bliv klogere på EU-udbud):

”Udbudsmaterialet må som altovervejende udgangspunkt ikke indeholde krav om eller henvisninger til bestemte varemærker, fabrikater og lignende, da det kan give bestemte tilbudsgivere en fordel”.

Vores bud på beskrivelse af en renoveringsbinder (**MURLOCK® murbinder type VDB**) anvendt i eksempelvis en teglvæg.

Materiale	Austenitisk rustfrit stål.
Type	Skal være type ”ledede murbindere” der skal kunne optage såvel horisontale som vertikale bevægelser i murværket, bestående af en vinkel og en ”U-bøjle binder”.
Diameter	Minimum 4,0 mm.
Eksponeringsklasse	MX4 (U-bøjle binder).
Elasticitetsmodul	170.000 MPa.
Flydespænding	Minimum 800 MPa.
Trækforankring i mørtel	Minimum 1,6 kN i mørteltype MC2,5.
Trækforankring i bagvæg	Minimum 0,5 kN (regningsmæssigt).

Skive 27. oktober 2014 (ver.2).

Ansvarlig tekniker: Ejvind Sørensen
(Bygningskonstruktør BTH)