



x. Bygningsdelsbeskrivelser

Idet der findes 2 former for udbud – Privat udbud, og offentligt udbud (EU udbud) har vi fundet det relevant at give vores bud på materialebeskrivelser.

Ved privat udbud er det simpelt – her skrives det pågældende varemærke (handelsnavn).

Ved EU udbud = offentligt byggeri, eller offentligt støttet byggeri med beløb over 3 mill. kr. skal i EU udbud, og vi citerer fra (Bliv klogere på EU-udbud):

”Udbudsmaterialet må som altovervejende udgangspunkt ikke indeholde krav om eller henvisninger til bestemte varemærker, fabrikater og lignende, da det kan give bestemte tilbudsgivere en fordel”.

Vores bud på beskrivelse af en renoveringsbinder (**SINUSBINDER® (bølgebindersystem)**) anvendt i eksempelvis en teglvæg.

Materiale	Austenitisk rustfrit stål.
Type	Skal være til iskruning i en plug/ dybel i bagvæggen, og forsynet med ”bølger” (Sinuskurve) til fastklæbning i skalmuren.
Diameter	Minimum 4,0 mm.
Eksponeringsklasse	MX4.
Elasticitetsmodul	170.000 MPa.
Flydespænding	Minimum 800 MPa.
Trækforankring i skalmur	Minimum 1,0 kN i klæbemassen.
Trækforankring i bagvæg	Minimum 1,1 kN i beton B25*. Minimum 0,8 kN i tegl*. Minimum 0,5 kN i gasbeton*

* Regningsmæssig.

Skive 27. oktober 2014 (ver.2).

Ansvarlig tekniker: Ejvind Sørensen
(Bygningskonstruktør BTH)